



---

**Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman**

---

**PROIECT  
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE**

**Nr. 9510 din 12.08.2016**

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A.**, cu domiciliul în municipiul Craiova, strada Brestei, nr. 2, județul Dolj, înregistrată la A.P.M. Teleorman cu nr. 9510 din 29.07.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului Teleorman decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnică din data de 12.08.2016 că proiectul **"alimentare cu energie electrica statie epurare ape uzate, Videle"**, propus a fi amplasat în orașul Videle, tarla 90, județul Teleorman

***nu se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării adecvate.***

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, *Anexa nr.2, pct. 3, lit. b)* – .....*transportul energiei electrice prin cabluri aeriene și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 aprobată prin Legea nr. 49/2011 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.*

b) caracteristicile proiectului:

- soluția de alimentare cu energie electrica, a fost stabilita prin avizul tehnic de racordare nr. 001200038659 din data de 03.09.2015 si consta in:

lucrări pe tarif de racordare:

- se va demonta stâlpul nr. 10 tip SC 15014 al racordului 20 kV PTA 5535 St. Epurare si cei doi stâlpi tip SV pe care este montat trafo;
- se va demonta trafo 160 kVA si suport trafo;
- se va demonta cadru de siguranțe si CD aferenta PTA 5535;
- se va demonta racordul 20 kV de la stâlpul nr. 10 inclusiv tip SC 15014 pana la stâlpii cu PTA;
- materialele rezultate din demontări se vor preda la CE Alexandria in vederea valorificării.

Pentru realizarea alimentarii cu energie electrica a S.C. Apa Serv S.A. se executa un racord aerian de 20kV cu conductoare ACSR 48 AL1/8 mmp in lungime aproximativ 20 m pana la stâlpul de racord proiectat tip SC15014(nr.1) echipat cu separator tip STEPNo, descărcători MT si cutie terminala. Racordarea se face de la stâlpul nr.9 tip SC15014, existent al racordului 20 kV din LEA 20kV Videle-Drăganesti conform schemei monofilare de încadrare in sistem proiectata. Din stâlpul de racord nou proiectat se pleca printr-un LES 20kV de tip A2XS(F)2Y 3x1x185 mmp in lungime de aproximativ 30m pana in PC nou proiectat montat pe domeniu public, ce aparține SC CEZ DISTRIBUTIE SA care va fi



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Strada Dunarii, nr.1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro);

Tel/Fax.0247316228/0247316229

echipat cu un ansamblu de celule de medie tensiune modulare pentru distribuție secundară, cu separator de sarcină fix 24 kV/630A/16kA, având ca mediul de izolare aerul, iar ca mediul de stingere a arcului electric SF6, în următoarea configurație:

- o celulă de linie m.t. echipată cu separator de sarcină motorizat (48Vcc), cu acționare anuală (sosire din LEA mt), transformator bifazat 2 kVA, 20/0.230 kV protejat cu siguranțe fuzibile m.t.;

- o celulă de racord echipată cu separator de sarcină motorizat (48Vcc), cu acționare manuală, grup de măsură pe medie tensiune (20/1,73/0,1/0,73/0.1/1,73 kV) trei bucăți, trafo de curent 15/5/5A trei bucăți, terminal de protecție RTU 7.4 (detector de defect), analizor de energie și loc pentru montare contor de energie;

- spațiu liber pentru montarea ulterioară a unei celule de mt și dulap Scada.

c) localizarea proiectului: orașul Videle, tarla 90, județul Teleorman

d) caracteristicile impactului potențial:

- extinderea impactului: – impactul este local, cu durată limitată numai în zona frontului de lucru și doar pe durata de execuție;

- natura transfrontieră a impactului: – nu este cazul;

- mărimea și complexitatea impactului: – impact redus, temporar, local - în zona frontului de lucru, doar pe timpul execuției proiectului;

- probabilitatea impactului: – redusă numai pe perioada execuției proiectului;

- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: – temporar, variabil, ireversibil.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) - respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) - respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

c) - respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

d) - respectarea prevederilor Ordinului 756 / 1997 al MAPPM – reglementări privind evaluarea poluării mediului;

e) - proiectul se va realiza conform documentației tehnice depuse, și a condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități;


f) - materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

*La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condițiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecția mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/ avizul Natura 2000, după caz.*

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Ion RADULESCU**

**Șef serviciu A.A.A., Mihaela PÎRVU**  
**Întocmit, Viorica DONE**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Strada Dunării, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro);

Tel/Fax. 0247316228/0247316229