



## DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

NR. 12897/04.11.2016

### PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC RECOND COM IMPEX SRL** cu sediul în mun. Alexandria, str. Abatorului, nr. 1 bis, jud. Teleorman, înregistrată la A.P.M. Teleorman cu nr.12897/21.10.2016 în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnică din data de 04.11.2016 că proiectul „**Sistem de stocare, distribuție și alimentare cu GPL cu 4 (patru) stocatoare de GPL**” propus a fi amplasat în comuna Brinceni, județul Teleorman

**nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate**

#### Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct.13, lit a
- caracteristicile proiectului:

Terenul studiat este amplasat în intravilanul comunei Brinceni, sat Brinceni, jud.Teleorman și are următoarele caracteristici:

Suprafața totală a amplasamentului studiat este de 48490 mp.

Terenul este relativ plan pe latura nord-vest și ușoară declivitate pe axa sud-est.

Pe amplasament există baterie de silozuri de 20.000 t stocare cereale, amplasate pe o suprafață betonată, având următoarea compoziție :

- ❖ 8 silozuri
- ❖ 2 baterii încărcare rapidă
- ❖ 1 uscător
  
- ❖ Rampa - cântar
- ❖ Laborator
- ❖ Rezervor 200 mc

Pentru stocatoare, din platforma betonată s-a rezervat o suprafață de 150 mp, care va fi împrejmuită și va avea pe latura transversală un zid antifoc – antiexplozie cu dimensiunile de 15,45 x 2,20 x 0,37 m iar între stocatoare zidul va avea dimensiunile de 6,50 x 2,20 x 0,37 m. Pe amplasamentul studiat există alimentare cu energie electrică .



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Str. Dunării, nr.1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E - mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro);

Tel/Fax. 0247.316.228 0247.316.229

La amplasarea sistemului de stocare, distribuție și alimentare s-au respectat distanțele de siguranță față de obiectivele din împrejurimi și față de obiectivele din vecinătate.

Stocatoarele GPL se vor despărți între ele, două câte două, printr-un zid antifoc, antiexplozie cu dimensiunile 6,50m x 2,20m, conform normativ I 31/99.

Pe una din laturile transversale ale stocatoarelor se va construi un zid antifoc, antiexplozie cu dimensiunile de 15,45m x 2,20 m, care are ca scop micșorarea cu 50% a distanței față de siloz descărcare rapidă.

Zidurile antifoc, antiexplozie se vor construi din cărămidă vor avea o grosime de 0,37 m.

Zidul antifoc, antiexplozie este etanș la foc minimum 60 minute.

Stocatoarele au fost realizate astfel încât să asigure funcționarea în siguranță în intervalul -30° C ; + 50° și la presiunea maximă admisă de 17,65 bar.

Suportii speciali pentru fixarea recipientilor (stocatoarelor) sunt din oțel, neprotejați la incendiu, întrucât generatoarea superioară a recipientilor nu este cu mai mult de 1,50m față de sol, iar talpa suportului nu este la mai mult de 300 mm sub generatoarea inferioară, conform precizărilor din prescripțiile Tehnice C8-2010 - Colecția ISCIR și montați pe rame metalice.

Aceste stocatoare au marcajul CE și sunt prevăzute fiecare cu următoarele racorduri :

- racord pentru prelevare
- racord pentru supapa de siguranță
- racord pentru indicatorul de nivel;
- racord pentru purjare;
- racord pentru încărcare GPL din autocisternă.

Terenul din incinta unde este montat stocatorul de GPL este eliberat de vegetația înaltă pentru a permite o ventilație naturală a amplasamentului evitând astfel acumulările de gaz. La lucrările de întreținere și intervenție se vor utiliza scule antiex.

Conservarea instalației de GPL se face prin trecerea acesteia în regim neoperational și constă în efectuarea următoarelor operațiuni:

- a) izolarea traseului sau utilajului și blindarea conductelor de legătură;
- b) golirea recipientilor sau conductei (transvazarea);
- c) degazarea traseului de distribuție până la consumatori;
- d) spalarea sau inertizarea recipientilor și traseului de conducte.

c) localizarea proiectului-amplasamentul proiectului este situat în afara ariilor naturale protejate și a siturilor Natura 2000, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentație

d) caracteristicile impactului potențial-proiectul nu intra sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

### **Condițiile de realizare a proiectului**

- a) Investiția se va realiza conform proiectului tehnic, în condițiile impuse prin avizele sau acordurile eliberate de instituțiile menționate în certificatul de urbanism emis de Primăria comunei Brinceni;
- b) Lucrările vor fi semnalizate corespunzător;
- c) Deșeurile rezultate vor fi obligatoriu îndepărtate din zona pe baza de contracte încheiate cu operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului;
- d) În perioada execuției lucrărilor se vor lua măsuri care să evite producerea de emisii semnificative de poluanți.



---

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Str. Dunării, nr.1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E - mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro);

Tel/Fax. 0247.316.228 0247.316.229

- e) În perioada de execuției a proiectului se vor respecta prevederile :
- OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
  - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
  - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
  - HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordinul MAPPM nr. 756/1997- Reglementari privind evaluarea poluării mediului
  - HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Titularul proiectului are obligația de a notifica în scris APM Teleorman despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, art. 39, alin.1.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile HG nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condițiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecția mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizul Natura 2000, după caz.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Ion RADULESCU**

**Sef Serviciu A.A.A.,  
Mihaela PIRVU**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN**

Str. Dunării, nr.1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E - mail: [office@apmtr.anpm.ro](mailto:office@apmtr.anpm.ro);

Tel/Fax. 0247.316.228 0247.316.229